



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

NHS.9020.1.90.2026

Identyfikator dokumentu: [5cd89d7852ee44e484c5b2b61f63e366]

Kielce, 20.02.2026r.

Komunikat

Skierowany do konsumentów wody z urządzeń wodociągowych
wodociągu Raków

Mieszkańców miejscowości: Życiny, Zalesie, Mędrów, Szumsko – Kolonia, Lipiny,
Szumsko, Korzenno, Smyków, Jamno, Rembów, Głuchów Lasy, Rakówka, Głuchów,
Radostów, Drogowle, Pułaczów, Dębno, Pągowiec, Chańcza, Celiny, Bardo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.02.2026r. (data wpływu do PSSE Kielce: 20.02.2026r.) z urządzeń wodociągowych wodociągu Raków, wystosował decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (do czasu uzyskania wyników badań stwierdzających prawidłowe wartości parametrów mikrobiologicznych).

Z uwagi na fakt, iż w badanej próbce stwierdzono 3 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli* i enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych (m.in. chlorowanie i płukanie sieci), które mają być prowadzone przez okres 30 dni.

Nie wydano zakazu używania wody.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowa zmiana smaku i zapachu wody ze względu na obecność chloru w wodzie.

Z wyrazami szacunku

Alicja Grabińska

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach - Kierownik
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce
tel.: 41 345 46 22
e-mail: sekretariat.psse.kielce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56015-74187-BITDD-27

